


台州市城乡规划设计研究院有限公司

技术联系单


 建筑甲级A233000766
 市政甲级A233000766
 规划甲级自资规甲字21330077

编号：排水002

修改日期： 2022.05

项目名称	台州湾新区山海大道污水提升泵站工程	子项	排水工程	专业	给排水
主送	台州循环经济发展有限公司	抄送	各相关单位	设计号	2020-Z-68

为保证一体化泵站运行效率，对原潜污泵功率及耦合器尺寸做如下调整，数量、材质等均不变：

名称	型号
潜污泵	$Q=1350\text{m}^3/\text{h}$, $H=16.0\text{m}$, $N=90\text{KW}$, 水泵效率 $\eta \geq 79\%$, 水泵转速 $n \leq 985\text{rpm}$
耦合器	DN350

以下空白。

审定		审核		项目负责		专业负责		经办	
----	--	----	--	------	--	------	--	----	--